



- UWAGI:**
1. UZIEMIENIE UŁOŻYĆ W WYKOPIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ NA UCHWYTACH UNIwersALNYCH I POŁĄCZYĆ ZE ZBROJENIEM ŁAWY POPRZEC SPAWANIE
 2. UZIOM NALEŻY UŁOŻYĆ TAK ABY ZE WSZYSTKICH STRON BYŁ OTOCZONY WARSTWĄ BETONU O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 5 cm
 3. PŁASKOWNIK UZIOMU PROWADZIĆ DŁUŻSZYM BOKIEM PIONOWO "NA SZTORC"
 4. PŁASKOWNIK UZIOMU MOCOWAĆ DO PRĘTÓW ZBROJENIA W ODSTĘPIE CO DWA METRY
 5. POŁĄCZENIA SPAWANE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

- LEGENDA:**
- ZWÓD POZIOMY (DRUT FeZn fi 8 NA UCHWYTACH DYSTANSOWYCH)
 - PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY (DRUT FeZn fi 8 W RURZE RS47 UŁOŻONEJ p/t)
 - - - PRZEWÓD UZIEMIAJĄCY (TAŚMA FeZn 30x4)
 - UZIEMIENIE FUNDAMENTOWE (TAŚMA FeZn 30x4)
 - POŁĄCZENIE ŚRUBOWE (ZŁĄCZE KRZYŻOWE AH 4xM8x20 Nr kat. 01173)
 - ZACISK ŚRUBOWY

PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
OBIEKT	TEATR LALEK W RABCE - ŹDRÓJU		
ADRES	34-700 RABKA - ŹDRÓJ UL. ORSANA DZ. NR EWID. 40344		
TYTUŁ RYSUNKU	RYSUNEK INSTALACJI ODGROMOWEJ		
PROJEKTOWAŁ			
SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:50	11.2014	17	E
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z USTAWY Z DNIA 4.02.1989 R.			